



LEGENDA:

- proj. aluminiowy słup oświetleniowy $h=6,5m$ (anodowany, RAL CI63, stopa zabezpieczona elastomerem) z wysięgnikiem o długości ramienia $0,5m$ (1m słup nr 7 i 8) i kącie podniesienia 10° wraz z oprawą oświetleniową LED 55W,
- proj. kablowa linia oświetleniowa typu YAKXS $4 \times 25mm^2$ ułożona w rurze typu DVK-75 koloru niebieskiego + bednarka FeZn 25×4 [30m/35m - długość trasy / długość kabla],
- proj. rura SRS-75 koloru niebieskiego (przepust wykonany metodą przecisku),
- istn. oprawa OUS z wysięgnikiem zamontowana na betonowym słupie energetycznym - do demontażu,
- istn. napowietrzna linia energetyczna nn-0,kV i napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn $2 \times 35mm^2$ zawieszona na słupach betonowych - bez zmian.

UWAGI:
- W pobliżu drzew roboty ziemne wykonać ręcznie bez uszkadzania systemu korzeniowego i w razie potrzeby stosować dodatkowe rury osłonowe typu DVK-75 koloru niebieskiego.

INWESTOR: Burmistrz Miasta Marki al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 95 05-270 Marki		
NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia drogowego ul. Wiewiórki w miejscowości Marki.		
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Marki ul. Wiewiórki, dz. 7 - obręb 01-11; dz. 138, 139/6, 154/3 - obręb 01-07.		
NAZWA RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY		
OPRACOWAŁ:	PODPIS:	
Paweł Bulkowski		
PROJEKTANT:	PODPIS:	
Stanisław Guzek upr. St-31/85 MAZ/IE/5317/02		
BRANŻA:	Elektryczna	FAZA: PB
SKALA:	DATA:	RYSunEK:
1:500	Grudzień 2018	E-01