



---

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH

---

Marki, dnia 24 maja 2022 r.

*Pytanie:*

Zwracam się z prośbą o informacje ile kominów ma być objętych czyszczeniem?

*Odpowiedź:*

Czyszczeniem mają być objęte wszystkie przewody kominowe. Poniżej podaje orientacyjne liczby przewodów kominowych, jednak dokładną liczbę należy ustalić na podstawie wizji lokalnej:

Przewody dymowe – 440 szt.

Przewody spalinowe – 80 szt.

Przewody wentylacyjne – 1 200 szt.

Naczelnik Wydziału Zarządu  
Mieniem Komunalnym  
**Dąbrowski**  
mgr inż. Marcin Dąbrowski