

*Otrzymał. 09.05.12
R. 1. p.*



Burmistrz Miasta Marki

Marki, dnia 7 maja 2012 roku.

BM 150.16.2012

Pan

Arkadiusz Werelich

Radny

Rady Miasta Marki

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 20 kwietnia 2012 roku (wpłynęła za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Marki w dniu 24 kwietnia 2012 roku) dotyczącą odwodnienia ulicy Okólnej informuję, że zadanie inwestycyjne polegające na budowie i modernizacji kanalizacji deszczowo-drenażowej w ulicy Okólnej i Kościuszki realizowane było przez miasto Marki. Wykonawcą robót była spółka „DKM LASKOWSCY” Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Melioracji, Kanalizacji i Robót Drogowych z siedzibą w Kobyłce, 05-230 Kobyłka ul. Dworkowa 2 c, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Odbiór robót, obejmujący kompleksową realizację zadania, nastąpił w dniu 21 grudnia 2011 roku. W trakcie odbioru nie stwierdzono uwag dotyczących wykonania robót kanalizacyjnych ani odtworzeniowych. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót została dokonana w dniu 23 grudnia 2011 roku na podstawie spisanego w dniu 21 grudnia 2011 roku protokołu odbioru robót.

Z uwagi na fakt, że odbiór robót odbył się w okresie zimowym w dniu 22 marca 2012 roku powołano komisję, której zadaniem było dokonanie przeglądu gwarancyjnego robót związanych z odtworzeniem nawierzchni po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowo-drenażowej. Termin przeglądu ustalono na dzień 29 marca 2012 roku. W czasie kontroli stwierdzono wystąpienie następujących usterek:

- niewłaściwe spoinowanie na styku istniejącego asfaltu z odbudowaną nawierzchnią w ulicy Okólnej na odcinku od ulicy Głowackiego do ulicy Kościuszki,

- ubytki asfaltu na skrzyżowaniu ulic Okólnej i Kościuszki oraz przy studniach w rejonie ulicy Okólnej przy posesji nr 13A i 17A.

Wykonawca zobowiązał się do usunięcia usterek w terminie do dnia 21 maja 2012 roku.

W dniu 23 kwietnia 2012 roku na skrzyżowaniu ulic Okólnej i Kościuszki wykonywano prace związane z naprawą kabla światłowodowego w kanalizacji TP S.A. W trakcie robót realizowanych metodą bezwykopową doszło do zapadnięcia kanału teletechnicznego, w wyniku czego zapadła się niewielka część nawierzchni jezdni i chodnika. Wykonawca robót, tj. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. dokonał naprawy fragmentu jezdni i chodnika. Roboty zostały odebrane bez uwag.

Jednocześnie informuję, że kolejne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co najmniej raz w roku, przez cały okres gwarancji tj. do dnia 21 grudnia 2014 roku.

*Łączę z tym nagrać nawiązanie
Jacek Węsierski*

Do wiadomości:

Rada Miasta Marki